

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.19184/25



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БНК" (ООО "БНК")  
Место нахождения: 344003, Россия, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону,  
пр-кт Буденновский, д. 60, офис 901  
ОГРН 1116195011932, ИНН 6140031810, телефон +7 8632850385, электронная почта info@etz-bnk.com

**В ЛИЦЕ:** директора управляющей организации ООО «Юнигрин Электрик», Сейт Руслана Игоревича,  
на основании договора о передаче полномочий управляющей организации № Д2-139352 от 10.10.2022

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Комплектные распределительные устройства типа КРУ-6(10) кВ на номинальные напряжения 6 и 10 кВ, номинальные токи 630÷4000 А, токи термической стойкости 20÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25 °С)

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3414-005-92162006-2014 «Комплектное распределительное устройство КРУ-6кВ, КРУ-10кВ. Технические условия»

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БНК"  
Место нахождения: 344003, Россия, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону,  
пр-кт Буденновский, д. 60, офис 901  
Адрес места осуществления деятельности: 346789, Россия, обл. Ростовская, г. Азов, ул. Победы, дом 176  
строение 4  
ОГРН 1116195011932, ИНН 6140031810

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537209200

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:**

ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия», пункты 2.8.1-2.8.9 раздела 2, раздел 3;  
ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции», пункт 4.14 раздела 4

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ**

Зд

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:**

Протокола испытаний № 0446-33-25 от 23.05.2025, выданного испытательной лабораторией  
"Испытательный центр электрооборудования ФБУ "Ростовский ЦСМ"", RA.RU.21ME22

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Условия хранения изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 04.07.2025 по 03.07.2030



Заявитель

подпись

Сейт Руслан Игоревич

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ.** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.